



## FO ESR 42

Force ouvrière enseignement supérieur et recherche Loire - Syndicat de la FNEC-FP FO (Fédération Nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle – Force Ouvrière) - Bourse du Travail - Cours Victor Hugo - 42028 Saint-Étienne Cedex 1

e-mail : [fo@univ-st-etienne.fr](mailto:fo@univ-st-etienne.fr) – Site : <http://fnecfpfo42.fr/foesr42/>

---

### Coupures des ballons d'eau chaude à l'UJM

Les ballons d'eau chaude ont été coupés sur plusieurs sites de l'université en octobre 2022, par mesure d'économie d'énergie. Cela a engendré une stagnation de l'eau dans les ballons qui provoque de mauvaises odeurs (par exemple à la B.U. Tréfilerie) et un risque de légionelle.

Certains personnels de l'UJM ont demandé un protocole clair au sujet de l'utilisation des ballons d'eau chaude mais ne sont pas entendus. Cet état de fait avait déjà été soulevé au CHSCT du 1er décembre 2022 et du 30 mars 2023 (voir nos CR aux liens ci-après : [CHSCT du 01/12/22](#), [FS \(ex. CHSCT\) du 30/03/23](#)).

Les services de l'UJM concernés ont été interpellés à différentes reprises sur la nécessité d'effectuer des analyses avant réutilisation de l'eau chaude et des collègues ont contacté l'ARS. Des analyses ont été faites en janvier sur deux salles. Elles devaient être refaites après la coupure estivale mais elles n'ont finalement pas eu lieu pour les salles concernées, et aucun usager n'en a été informé ! Depuis la rentrée universitaire, l'eau chaude est donc utilisée pour différents usages, dont des enseignements, sans que le risque de légionelle ait été écarté !

Il y a quelques jours, des affichettes ont été posées sur les portes de certaines salles ou bâtiments, indiquant qu'il ne faut pas utiliser l'eau chaude. Cette information arrive trop tardivement ! De plus, ces affiches ne suffisent pas puisque les robinets d'eau chaude ne sont pas coupés et permettent l'accès à tous. Les collègues se sentent en danger et s'inquiètent des risques pour l'ensemble des usagers de l'UJM. Des usages "inhabituels" ont été remarqués : utilisation de l'eau pour remplir un vaporisateur et se rafraîchir, lavage du visage ou des mains. Des personnels ont même reconnu avoir pris des douches malgré l'interdiction des affichettes car ils n'avaient pas d'autre moyen de se laver.

**FO ESR 42** demande d'urgence des analyses d'eau. **FO ESR 42** demande des réponses par rapport à la réglementation en vigueur. Est-il possible d'obtenir un protocole ? Faut-il envisager que des analyses soient faites dans tous les bâtiments de l'UJM où il y a coupure des ballons pendant plus d'un mois ? Faudra-t-il procéder régulièrement à une purge des ballons d'eau chaude ? Faut-il, par principe de précaution, que les personnels ne puissent pour l'instant pas ouvrir les robinets d'eau chaude dans les bâtiments concernés ?

**FO ESR 42** demande que les résultats des analyses qui seront faites soient affichés et que l'eau chaude puisse finalement être rétablie pour tous les personnels en ayant impérativement besoin.

14/10/2023